



## LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA	DRUH PODLAHY	OZN.	STENY	STROP
101	OBRADNÁ MIESTNOSŤ	56,00	KERAM. DLAŽBA,	PI	a,d	c
102	PRIPRAVA OBRADU	6,20	KERAM. DLAŽBA,	PI	a	c
103	SKLAD	2,50	KERAM. DLAŽBA,	PI	a	c
104	CHODBA	3,20	KERAM. DLAŽBA,	PI	a	c
105	BEZBARIÉROVÉ WC ŽENY	3,20	KERAM. DLAŽBA,	PI	a,b	c
106	WC MUŽI	2,20	KERAM. DLAŽBA,	PI	a,b	c
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA: 73,30 m <sup>2</sup>						

## LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- a -ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
- b -KERAM. OBKLAD V. 2100 mm
- c -SADROKARTONOVÝ PODHLAD PLOŠNÝ S POŽ. ODOLNOSŤOU REI15 MIN.
- d -OBKLAD STENY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

## LEGENDA PBS:

- OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- HRANICA POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU
- HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ABC 6 Kg HAS.LÁTKY
- ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
- ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU
- N 1.01-I.SPB OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A SPB
- B-s1, d0 TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ KZS
- O=1700 ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ V mm
- REW15 POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA
- REI15 POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA
- REI15 POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA
- ⊙ ZAČIATOK ÚNIKOVEJ CESTY
- E=76 POČET EVAKUOVANÝCH OSÔB
- ⊗ NÚDZOVÉ OSVETLENIE

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Marek Humý	VYPRACOVAL: Ing. Marek Humý	AUTOR NÁVRHU: Ing. Jaroslav Štefánik	Ing. Marek Humý SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY 094 35 Sol 369	
INVESTOR: OBEC ZLATNÍK, ZLATNÍK č. 21			Tel.: 0903 958 956 e-mail: info@jm-hurny.sk	
STAVBA: DOM SMÚTKU V OBCI ZLATNÍK			ČASŤ: RIEŠENIE PBS	SADA Č.:
			DÁTUM: 09/2017	
OBSAH VÝKRESU: Pôdorys 1. NP		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: R.P.	MIERKA: 1:110	VÝKRES Č.: 1