



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA
101	OBRADNÁ MIESTNOSŤ	56,00
102	PRÍPRAVA OBRADU	6,20
103	SKLAD	2,50
104	CHODBA	3,20
105	BEZBARIÉROVÉ WC ŽENY	3,20
106	WC MUŽI	2,20
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA: 73,30 m2		

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- Svetelné rozvody - N2XH-J 3x1,5 a N2XH-O 3x1,5
- Svetelné rozvody - NHXH-J 3x1,5
- Zásuvkové rozvody - N2XH-J 3x2,5
- Spoločná káblová trasa
- Napájacie rozvody podlahového kúrenia - N2XH-J 3x2,5
- Napájanie tlakovej stanice - NHXH-J 5x2,5
- Napájacie rozvody ventilátorov - N2XH-J 3x1,5 (napojiť na svetelné obvody)
- Ovládacie obvody ventilátorov (súčasť dodávky ventilátorov)
- Svetidlo interiérové nástenné s LED svetelným zdrojom, 20W, 230V/50Hz, IP21
- Svetidlo interiérové nástene s LED svetelným zdrojom a pohybovým senzorom, 20W, 230V/50Hz, IP21
- Svetidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44
- Termostat podlahového kúrenia Devireg 532
- Ovládaci prvok ventilátorov (súčasť dodávky ventilátorov)
- Ventilátor podľa špecifikácie VZT
- Voľný vývod cca 2m
- Dvojnásobná zásuvka 230V/16A, IP21 polozápuštná
- Jednonásobná zásuvka 230V/16A, IP21 polozápuštná (pre prietokové ohrievače)
- Jednopolový vypínač, polozápuštný, radenie č.1, 230V/10A, IP21

ROZVODNÁ SIEŤ :  
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

HIP:	ZODP. PROJEKTANT:	TECHNICKÁ KONTROLA:	VYPRACOVAL:	<div>Ing. KRAUS VIKTOR</div> <div>Projekcia, montáž, údržba a revízie elektrozariadení</div> <div>Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou t.č. 057 443 1282, mobil 0905 440 709</div>	
Ing. Štefánik	Ing. Štefánik	Ing. Viktor Kraus	Ing. Viktor Kraus		
					
INVESTOR:	Obec Zlatník, Zlatník č.21			FORMÁT:	6x44
MIESTO STAVBY:	Zlatník			DÁTUM:	08/2017
NÁZOV STAVBY:	DOM SMÚTKU V OBCI ZLATNÍK			STUPEŇ:	RP
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	2017-043
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	2017-043
				MIERKA:	1:50
				JEDNOTKY:	mm
OBJEKT - P.S.:	ELEKTROINŠTALÁCIE				
OBSAH:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP			E-03.1	